



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ**  
**ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ**  
**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

**DE-MA Projekt Kft.**  
**2510 Dorog Zrínyi utca 2.**

Kelt: **2017. április 25.**  
Ikt.sz: **DMRV/8212-1/2017/MUS**  
Ügyintéző: **Bagaméri József**  
Melléklet: **Közműegyeztetési terv**

## **KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT**

**TÁRGY:** Tahitótfalu Petőfi Sándor utca Gát utca és Szabadság utcák közötti szakaszán út és járdaburkolat rekonstrukció egyesített tervének közműegyeztetése

### **Tisztelt Megrendelő!**

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervek megvizsgáltuk és közműegyeztetésüket elvégeztük. A közműegyeztetés során megállapítást nyert, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett**, mely közműszakaszokon a kiviteli tervek érintős bélyegzővel látta el 2 példányban.

**Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonalát tájékoztató jellegű.**

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet megrendelését ivóvíz és/vagy szennyvíz érintettség esetén az [ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu](mailto:ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu) e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1- es menüpontja alatti jelezhetnek.

**A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.**

A kivitelezés során **a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

**A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyeknek minimum 1-1m-es túlnyúlással kell készülniük.**

**A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb...).**

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során, amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

**+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!**



Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
2018.09.14.  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 9106070079



A DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámlázzuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!**

**Az érintett területen, a tervezett járda és az út környezetében közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.**

**Az építendő járda és út nyomvonalába, területére eső csapszekerényeink, fedlapjaink szakszerű, megfelelő szintbehelyezését a kivitelezés során el kell végezni. A műszaki átadást megelőzően Társaságunkkal az elkészült szintbehelyezéseket helyszíni bejárással át kell vetetni, ez feltétele az átadáshoz történő hozzájárulásunknak. A szintbehelyezés költségei a beruházót terhelik.**

**A tervezett csapadékvíz vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.**

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel szentendrei műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:


Hétfő 8 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Kedd nincs	Szerda 7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Csütörtök 7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Péntek nincs
--	---------------	---	--	-----------------

Tel: +36-26-501-656

**Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!**

Tisztelettel:

  
**Pálmai Gábor**  
szolgáltatási osztályvezető

  
**Bagaméri József**  
műszaki előadó

REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.  
2601 Vác, Kodály Zoltán út 3.  
23.

Kapja: Címzett  
Irattár  
VSU (ELO-n)  
CSU (ELO-n)

2 / 2

Lévélcím: 2601 Vác, Pf. 96. • Telefon: 27-511-500 • Fax: 27-316-199 • Adószám: 10863877-2-44 • [www.dmrvzrt.hu](http://www.dmrvzrt.hu)

